



RGB 804LX

MODULO GESTIONE ILLUMINAZIONE
LED RGBW



INDICE

Questo manuale d'installazione è stato redatto dal costruttore ed è parte integrante del prodotto.

Le informazioni in esso contenute sono indirizzate agli operatori esperti che eseguono l'installazione e la manutenzione straordinaria di questo prodotto.

Gli operatori esperti devono possedere competenze specifiche e particolari capacità per eseguire correttamente ed in sicurezza gli interventi di loro competenza.

La costante osservanza delle informazioni contenute nel manuale garantisce la sicurezza dell'uomo, l'economia di esercizio ed una più lunga durata di funzionamento del prodotto.

Al fine di evitare manovre errate ed il conseguente rischio di incidenti, è importante leggere attentamente questo manuale, rispettando scrupolosamente le informazioni fornite.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che le apparecchiature componenti il sistema YACHTICA® sono conformi alle direttive:

- EN 60945 Maritime navigation and radiocommunication equipment and system.
- IEC 61000;
- IEC 60068;
- IEC 60695;
- Rules for the Classification of Ship - Part C - Machinery;
- Systems and Fire Protection - Ch. 3, Sec. 6, table 1.

TYPE APPROVAL RINA: N° DIP249224CS

Tutte le apparecchiature YACHTICA® sono state testate e rispettano le specifiche del marchio CE.



Tutti i nomi, i nomi dei prodotti ed i marchi sono proprietà di V.Y.C. Srl

©2024 V.Y.C. Srl

DESCRIZIONE

PG 4

CARATTERISTICHE

PG 5

APPLICAZIONI

PG 6

SPECIFICHE TECNICHE

PG 7

DESCRIZIONE MODULO

PG 8

DESCRIZIONE DISPLAY

PG 12

INSTALLAZIONE

PG 15

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

PG 17

PROGRAMMAZIONE

PG 24

RISOLUZIONE PROBLEMI

PG 29

PROCEDURE DI RIPARAZIONE E GARANZIA

PG 31



DESCRIZIONE

L'RGB 804LX è un modulo con microcontrollore integrato programmabile utilizzato per il controllo ed il dimming di sorgenti luminose a 12/24V_{DC}, dotato di 4 uscite di potenza.

Il modulo permette il controllo e la gestione di sorgenti luminose LED bianche, RGB, RGB-White o Double White pilotate in tensione (con o senza elettronica aggiuntiva). Può inoltre gestire linee a 12/24V_{DC} alogene. La corrente massima erogabile da ciascuna uscita è pari a 8A.

Sul modulo sono presenti 8 ingressi a contatto pulito completamente programmabili per il cabaggio di pulsanti e sensori, con i quali è possibile controllare le singole uscite e/o richiamare scenari globali.

Il modulo è utilizzabile sia in modalità stand-alone sia collegato, tramite il BUS di sistema EasyBUS, ad altri moduli del sistema YACHTICA® e può essere programmato con semplicità permettendo la realizzazione di scenari globali gestibili da pulsanti, e/o integrabili con smartphone/tablet o touch screen.

CARATTERISTICHE

4 Uscite Dimmer 12/24V_{DC}

Ogni canale permette la dimmerazione a tensione costante 12/24V_{DC} in PWM (default 400Hz) di una sorgente luminosa a LED, passiva (striscia LED) o attiva (faretto con elettronica a bordo), o di faretti abbinati a driver dimmerabili con ingresso a tensione costante 12/24V_{DC} ed uscita in corrente costante (es. 350-500-700mA, ecc.). Può gestire anche linee a 12/24V_{DC} alogene, pilotate in tensione continua.

8 Ingressi completamente programmabili a contatto pulito

Il modulo permette la gestione delle singole uscite o di scenari tramite gli 8 ingressi a contatto pulito attivabili mediante pulsante o sensore. Gli ingressi sono completamente programmabili utilizzando il software YACHTICA® Cabot.

Comunicazione EasyBUS

Il modulo può comunicare con altri moduli del sistema YACHTICA® collegandolo all'interno di una rete EasyBUS. Sul modulo è previsto un connettore EasyBUS estraibile da utilizzare per tale scopo.

Programmazione tramite software Cabot

Il modulo può essere programmato, gestito e monitorato tramite il software YACHTICA® Cabot.

Funzionamento stand-alone

Il modulo è pre-programmato con funzionalità standard che permettono la gestione delle singole linee e di alcuni scenari, cablando direttamente i pulsanti sugli ingressi del modulo.

Gestione avanzata cortocircuito e sovraccarico

Ogni singola uscita è protetta da un sistema di gestione avanzato che rileva la presenza di un eventuale cortocircuito, disabilitandola e proteggendo di conseguenza il modulo. È inoltre presente un sistema di gestione del sovraccarico che regola opportunamente il valore di ogni uscita, evitandone quindi il danneggiamento.

NOTA: Il modulo non protegge il carico collegato alle uscite, per cui si suggerisce di proteggere le uscite in maniera opportuna secondo le esigenze.

Optoisolamento tra elettronica di controllo ed elettronica di potenza

Le alimentazioni dell'elettronica del modulo e della potenza risultano completamente optoisolate, in modo da evitare problemi di disturbo sulle uscite.

Display di programmazione, controllo e monitoraggio

Tramite il display sul pannello frontale è possibile gestire le 4 uscite del modulo, nonché impostare alcuni parametri del modulo stesso.

Fissaggio su barra DIN

Il modulo MCI 804LX è progettato per il fissaggio su barra DIN all'interno di quadri elettrici. Quando il modulo è posto all'interno di un quadro elettrico standard, una volta che questo è chiuso, il pannello frontale, con i pulsanti di comando ed il display di monitoraggio, risulta completamente accessibile.

Morsettiera estraibili

Tutte le morsettiera dei moduli YACHTICA® sono estraibili, permettendo un cabaggio semplice ed una sostituzione rapida del modulo senza bisogno di scollegare nessun cavo, mantenendo un alto livello di sicurezza e di stabilità dell'impianto.


Elettronica tropicalizzata

Tutti i moduli YACHTICA® prevedono un trattamento di tropicalizzazione che ne previene il deterioramento a causa dell'umidità e della nebbia salina.



APPLICAZIONI


SPECIFICHE TECNICHE




SPECIFICA	DETALI
Alimentazione elettronica	11-28VDC
Assorbimento elettronica	0,6W (20mA @24VDC, 40mA @12VDC)
Alimentazione uscite	12/24VDC
Numero uscite	4
Numero ingressi a contatto pulito	8
Portata massima uscite	- 8A@24V (192W) per channel, PWM 400Hz - 8A@12V (96W) per channel, PWM 400Hz
Indirizzo di default	32
Temperatura di esercizio	+5°/+50° C (41°/122° F)
Temperatura di stoccaggio	-40°/+70° C (-40°/+158° F)
Umidità relativa	15%/90% senza condensa
Potenza dissipata (@Ta=40°C, carico massimo)	6,6W
Protezione IP	IP20
Materiale involucro	Autoestinguente UL94-V0
Colore	RAL 7024
Dimensioni (LxAxP)	106x58x90 mm (6M installazione su guida DIN)
Peso	250 g
Normative di riferimento	CE; EN60945; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61000-4-8; EN61000-4-11; CISPR 16-1-1; EN 60695-11-5; IEC60068-2; IEC60068-6; IEC60068-30; RINA Rules 2018 Pt. C, Ch. 3, Sec.6.



DESCRIZIONE MODULO



#	CONNETTORE, LED, INDICATORI VARI	DESCRIZIONE
1		Morsetto estraibile 4 poli; Sezione massima cavo: 2,5mm ² (12AWG); Connettore alimentazione di potenza uscite ⁽¹⁾ ; -/-: negativo 12-24VDC; +/: positivo 12-24VDC.
2		Morsetto a molla 6 poli; Sezione massima cavo: 2,5mm ² (12AWG); Connettore uscite R, G, B e W; R: negativo uscita R/PWM uscita R; G: negativo uscita G/PWM uscita G; B: negativo uscita B/PWM uscita B; +/: positivo 12-24VDC uscite; W: negativo uscita W/PWM uscita W; +/: positivo 12-24VDC uscite.
3		Morsetto estraibile 9 poli; Sezione massima cavo: 1,5mm ² (15AWG); Connettore 8 ingressi contatto pulito; 1-8: ingressi; C: comune.
4		Morsetto estraibile 2 poli; Sezione massima cavo: 2,5mm ² (12AWG); Connettore alimentazione elettronica; +/: positivo 11-28VDC; C: negativo 11-28VDC. Assicurarsi che tutti i negativi di tutti gli alimentatori usati per alimentare i moduli siano in comune. NOTA: si suggerisce l'utilizzo di un alimentatore stabilizzato dedicato all'alimentazione dell'elettronica di tutti i moduli presenti in un quadro elettrico. È comunque importante che moduli in quadri diversi collegati tra loro, abbiano anch'essi i negativi relativi in comune. (Si consiglia di usare il modulo YACHTICA®, AMP 102D).
5		Morsetto estraibile 2 poli; Sezione massima cavo: 1,5mm ² (15AWG); Connettore EasyBUS; A: terminale BUS A; B: terminale BUS B. Assicurarsi che il cablaggio del BUS A-B sia lo stesso su tutti i moduli presenti in rete, previa il malfunzionamento del modulo.



#	CONNETTORE, LED, INDICATORI VARI	DESCRIZIONE
6		Mosetto estraibile 2 poli; Sezione massima cavo: 1,5mm² (15AWG); Connettore Override; O: contatto Override; C: comune. In caso di cortocircuito tra C ed O il modulo entra in modalità Override, portando tutte le uscite al 100%. Il modulo non è più comandabile dagli ingressi né gestibile da Cabot.
7		LED rossi di segnalazione di malfunzionamento dell'uscita relativa, FUSE PROTECTION. - LED fisso: uscita in corto circuito; - LED lampeggiante (frequenza 1 secondo): mancanza alimentazione di potenza per le relative uscite (1-2 e 3-4); - LED lampeggiante (3 impulsi al secondo): uscita in sovraccarico.
8		LED blu, PWR. Accesso se l'elettronica del modulo è alimentata.
9		LED arancione, BUS. <i>LED lampeggiante:</i> il modulo è all'interno di una rete EasyBUS della quale non è master. La frequenza dipende dall'indirizzo del modulo. <i>LED fisso:</i> il modulo o è master all'interno di una rete EasyBUS oppure non comunica con il resto della rete ⁽²⁾ .
10		LED arancione, OVR. Illuminato se il modulo è in Override.
11		Tasto recessato di reset del microcontrollore interno, RST. Le uscite vengono spente e gli ultimi valori di uscite e memorie vengono portati ai valori di fabbrica.
12		Pulsanti di comando delle relative uscite, secondo la funzione "Dimmer Senza Memoria" ⁽³⁾ .

#	CONNETTORE, LED, INDICATORI VARI	DESCRIZIONE
13		DIP switch per il settaggio di alcune programmazioni standard Il DIP switch numero 4 non è utilizzato. 000-: Il modulo funziona in base alla programmazione presente all'interno del microcontrollore. Di default esegue la programmazione per luci RGBW ⁽³⁾ . Le programmazioni seguenti inibiscono la programmazione custom presente sul modulo. 100-: programmazione standard per luci RGB ⁽³⁾ . 010-: programmazione standard per luci RGBW ⁽³⁾ . 001-: programmazione standard per 2 circuiti Double White ⁽³⁾ . 111-: programmazione standard per 4 uscite White ⁽³⁾ .
14		Connettore ⁽⁴⁾ a 4 poli per la gestione del modulo (o del sistema) tramite i moduli YACHTICA® MBC ETH o ICB 101X (non inclusi).
15		Display di controllo, monitoraggio e programmazione. Display multifunzione che permette alcune impostazioni base del modulo ed il monitoraggio dello stato delle uscite.
16		Tasto di Setup, SET. Se premuto per 5s mette il modulo in modalità SETUP, permettendo l'impostazione di vari parametri. Se premuto per 5 secondi mentre si è in modalità SETUP, ne esce. In modalità SETUP, se premuto brevemente scorre tra i parametri impostabili.
17		Tasti UP e Down, UP & DW. Tasti di scorrimento pagine del display se non in modalità SETUP Se il modulo è in modalità SETUP sonorosati anche per l'impostazione di parametri interni.

⁽¹⁾⁽²⁾ Vedere la sezione RISOLUZIONE PROBLEMI.⁽³⁾ Vedere la sezione PROGRAMMAZIONE STANDARD.⁽⁴⁾ Contattare YACHTICA® per ricevere l'apposito cavo di interfaccia.



DESCRIZIONE DISPLAY

INTRODUZIONE

Il modulo è dotato di una scheda superiore con display e di pulsanti per la gestione e l'impostazione di alcuni parametri senza la necessità del software YACHTICA® Cabot. Di seguito saranno descritte tutte le schermate con la relativa funzionalità dei tasti.

Usare i tasti UP e DW per scorrere tra le varie pagine quando il modulo non è in modalità SETUP.

Per entrare in modalità SETUP della pagina visualizzata ed impostare i parametri presenti in essa, tenere premuto il tasto SET per 5 secondi. Il primo parametro impostabile lampeggerà e sarà possibile usare i tasti UP e DW per scegliere il valore desiderato. Una volta impostato il valore voluto, premere brevemente il tasto SET per passare all'impostazione del parametro successivo.

Per uscire dalla modalità SETUP premere nuovamente il tasto SET per 5 secondi od attendere 10 secondi finché il parametro attualmente lampeggiante non torna fisso.

Anche in modalità SETUP i tasti di comando delle uscite sono funzionanti.

SCHERMATA 1: Schermata di controllo

Da questa schermata è possibile monitorare lo stato delle 4 uscite (tramite le percentuali indicate) e degli 8 ingressi. In modalità SETUP sarà possibile impostare l'indirizzo del modulo. Nella schermata sono presenti anche alcuni simboli di segnalazione.

#	ETICHETTA, SIMBOLO	DESCRIZIONE
1	01 02 03 04 0% 0% 0% 0%	Percentuale uscite. Indica le percentuali delle relative uscite.
2	IN2 IN4 IN5 IN7	Stato ingressi. Se il relativo ingresso viene attivato, si illumina la relativa scritta sul display.
3		Presenza alimentazione uscite. Indicano la presenza o meno della 12/24V _{DC} di alimentazione della potenza. Se il simbolo non è presente i FUSE LED rossi sul pannello frontale lampeggeranno secondo le specifiche descritte nel paragrafo precedente
4	ADR 32	Indirizzo modulo, ADR. Indirizzo attuale del modulo. Il valore è impostabile tra 1 e MAX-1. Se il modulo è in modalità SETUP, usare i pulsanti UP e DW per selezionare l'indirizzo desiderato.
5	MAX 33	Indirizzo massimo nella rete, MAX. Indirizzo massimo dei moduli presenti in rete + 1. Se il modulo è in modalità SETUP, usare i pulsanti UP e DW per selezionare il valore massimo desiderato.



SCHERMATA 2: Modalità uscite

Da questa schermata è possibile impostare il funzionamento delle uscite in modalità NORMAL o REVERSE. La scelta delle due modalità permette la sincronizzazione del valore delle uscite in caso di utilizzo di sorgenti LED pilotate con driver a 3 fili il cui terzo filo è usato per il controllo PWM. Nel caso in cui il circuito risulti acceso ma l'indicazione sulla relativa uscita è a 0% (e viceversa), allora la sorgente LED funziona in modalità REVERSE.

Tenere premuto il tasto SET per 5 secondi per entrare in modalità SETUP della prima uscita. Usare i tasti UP e DW per scegliere tra le due modalità. Premere brevemente il tasto SET per scorrere tra le varie uscite. Per uscire dalla modalità SETUP tenere premuto il tasto SET per 5 secondi o attendere 10 secondi.

#	ETICHETTA, SIMBOLO	DESCRIZIONE
1	OUTPUT MODE OUT1 : NORMAL OUT2 : NORMAL OUT3 : NORMAL OUT4 : NORMAL	Modalità uscite, NORMAL/REVERSE. In corrispondenza di ogni uscita sarà indicato il tipo di funzionamento impostato.

SCHERMATA 3: Informazioni modulo

Da questa schermata è possibile verificare le informazioni relative alla versione hardware ed a quella firmware del modulo.

#	ETICHETTA, SIMBOLO	DESCRIZIONE
1	HW Version: 0 SW Version: 0.27	HARDWARE & SOFTWARE VERSION. Versione hardware e software del prodotto.

INSTALLAZIONE

Informazioni importanti

Le informazioni seguenti sono indirizzate agli operatori esperti che eseguono l'installazione e la manutenzione straordinaria di questo prodotto. L'installazione e la manutenzione di questo modulo possono essere effettuate solo da personale esperto, in accordo alle regolamentazioni presenti nello Stato in cui viene installato.

Gli operatori esperti devono possedere competenze specifiche e particolari capacità per eseguire correttamente ed in sicurezza gli interventi di loro competenza.

La costante osservanza delle informazioni contenute nel manuale garantisce la sicurezza dell'uomo, l'economia di esercizio ed una più lunga durata di funzionamento del prodotto. Conservare le presenti note ed il manuale d'uso.

Al fine di evitare manovre errate ed il conseguente rischio di incidenti, è importante leggere attentamente questo manuale, rispettando scrupolosamente le informazioni fornite.

La tensione elettrica può causare folgorazione ed ustioni. Prima di eseguire qualsiasi lavoro sui collegamenti occorre togliere tensione. La mancata osservanza delle misure di sicurezza può causare la morte o gravi lesioni alle persone ed ingenti danni materiali.

Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchiatura, accertarsi che l'impianto elettrico sia munito dei dispositivi prescritti per le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti e dalle sovraccorrenti e che sia realizzato da un installatore qualificato in conformità alle Norme Tecniche vigenti corrispondenti alla Classe di Omologazione dell'impianto.

Le apparecchiature del sistema YACHTICA® devono essere utilizzate esclusivamente in connessione con apparecchiature e componenti esterni conformi alle relative Norme di prodotto.

Non utilizzare l'apparecchio se ad un esame visivo si notassero deterioramenti degli involucri di chiusura oppure se i cavi di alimentazione si presentassero usurati o manomessi.

Il sistema YACHTICA® non è utilizzabile per realizzare funzioni di sicurezza e di antinfortunistica non essendo dotato dei requisiti di ridondanza richiesti dalla Normativa.

L'installatore deve verificare l'installazione ed il corretto funzionamento del prodotto.
È vietato utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti o impropri.

V.Y.C. Srl si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo ed installazione non conforme delle apparecchiature.

È vietato manomettere o modificare il prodotto.



SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Preparazione e montaggio

Posizionare il modulo all'interno di un quadro elettrico e seguire con attenzione gli schemi di collegamento mostrati nelle pagine seguenti. Il modulo è installabile su barra DIN.

Interrompere sempre l'alimentazione dell'elettronica e delle uscite prima di effettuare qualsiasi tipo di collegamento elettrico sul modulo.

IMPORTANTE: si suggerisce l'utilizzo di un alimentatore stabilizzato dedicato per l'alimentazione dell'elettronica di tutti i moduli presenti all'interno di un quadro elettrico.

Nel caso in cui si utilizzino più alimentatori per alimentare i moduli all'interno di una rete EasyBUS (ad esempio un alimentatore per ogni quadro elettrico in cui sono presenti moduli YACHTICA®), assicurarsi che tutti i negativi di questi alimentatori siano in comune.

Il modulo è destinato all'uso interno. Installare in un luogo ben areato in modo da rispettare le specifiche indicate nella sezione SPECIFICHE TECNICHE di questo manuale.

Gestione condizione di blackout

I moduli YACHTICA® gestiscono entrambe le situazioni di mancanza di alimentazione sia della parte di elettronica che della parte di potenza nel caso dei moduli dimmer.

Mancanza tensione di alimentazione dell'elettronica (tutti i moduli).

In caso di mancanza di questa tensione il modulo si spegne. Al ritorno della tensione le uscite si riportano nell'ultimo stato in cui erano prima del blackout.

Mancanza di tensione di alimentazione di potenza (moduli dimmer).

In caso di mancanza di tensione di alimentazione per la potenza delle uscite, il modulo segnalerà questa mancanza con un lampeggio continuo dei led FUSE PROTECTION. Al ritorno della tensione le uscite, se non è presente un problema, si riporteranno all'ultimo valore che avevano prima del blackout. Tutti gli ingressi, sia fisici che software, risultano disabilitati fino al ritorno della tensione.

Indirizzamento

Ogni modulo YACHTICA® inserito in una rete EasyBUS deve avere un indirizzo univoco. L'ADR di default di tutti i moduli YACHTICA® è 32 e MAX 33.

È possibile impostare l'indirizzo del modulo tramite il pannello superiore, seguendo le indicazioni della sezione precedente. Prima di collegare il morsetto del BUS su più moduli facenti parte dello stesso loop, assicurarsi che abbiano indirizzo diverso.

È possibile impostare l'indirizzo del modulo utilizzando il software di programmazione YACHTICA® Cabot.

NOTA: un modulo non è in grado di comunicare con altri moduli presenti in rete se il suo indirizzo è maggiore dell'Indirizzo Massimo degli altri (vedi manuale di Cabot).

Di seguito una serie di schemi di collegamento utilizzabili con il modulo RGB 804LX.

NOTA: tutti i moduli YACHTICA® collegati in una rete BUS devono avere il negativo di alimentazione dell'elettronica in comune. La non osservanza di questo particolare può causare malfunzionamento o comportamento anomalo e non prevedibile del BUS.

NOTA: non è possibile cablare ad anello chiuso una rete EasyBUS, previa il malfunzionamento della stessa.

Per il collegamento di più quadri elettrici tra loro, si consiglia l'uso del modulo YACHTICA® AMP 102D.

Per eventuali cablaggi particolari richiedere l'assistenza del personale YACHTICA®.



ATTENZIONE: si consiglia di proteggere ogni uscita in maniera opportuna (fusibile) in base al cablaggio che è stato eseguito. Dimensionare opportunamente la protezione in base ai cavi utilizzati ed al carico collegato ad essi.


IMPORTANTE: verificare con molta attenzione che i morsetti dei moduli siano correttamente inseriti nella loro sede e che i cavi collegati ad essi siano correttamente serrati. Eventuali collegamenti errati, viste le elevate correnti in gioco, potrebbero causare dei surriscaldamenti anomali del modulo. Si suggerisce di proteggere opportunamente le sezioni di alimentazione del modulo in modo da evitare ritorni di corrente a causa di collegamenti anomali in campo, non monitorabili dal modulo stesso.

IMPORTANTE: non utilizzare il morsetto di ingresso della 24V di potenza come punto di giunzione verso altri collegamenti. Un collegamento di questo tipo può determinare un passaggio di corrente eccessivo sul primo morsetto utilizzato.


IMPORTANTE: i morsetti sono testati e certificati per l'uso con cordina flessibile o rigida. Il costruttore del componente non contempla l'uso di puntali il cui utilizzo è di responsabilità dell'installatore. In questo caso si raccomanda la massima attenzione nella crimpatura che deve essere uniforme su tutti e 4 i lati per evitare la creazione di punte di contatto.

NOTA: visto che all'interno del modulo circolano correnti importanti si consiglia, prima della consegna dell'impianto, di verificare con una pistola termica lo stato di surriscaldamento del modulo a regime in modo da mettere subito in evidenza eventuali anomalie dovute ai carichi esterni od a collegamenti errati.


**SCHEMA 1: Collegamento diretto al modulo (1 RGB + 1 W)****SCHEMA 2: Collegamento diretto al modulo (1 RGBW)**



**SCHEMA 3: Collegamento positivo diretto con alimentatori indipendenti
(2 Double White)**




SCHEMA 4: Collegamento positivo diretto con alimentatori indipendenti (4 White)






SCHEMA 5: Collegamento positivo diretto con alimentatori indipendenti (1 RGB + 1 W)



SCHEMA 6: Collegamento positivo diretto (1 RGBW)





PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE STANDARD

Mediante gli 8 ingressi a contatto pulito è possibile gestire una serie di funzioni standard pre-programmate sul modulo. Le funzioni possono essere richiamate anche dal software Cabot.

In base alla posizione dei DIP switch è possibile selezionare alcune programmazioni particolari richiamabili dagli 8 ingressi.

NOTA

Ai 4 pulsanti presenti sulla scheda superiore è invece associata la funzione Dimmer Senza Memoria: la pressione prolungata esegue la dimmerazione della relativa uscita. La pressione breve spegne o accende le uscite al 100% alternativamente. La memoria dell'eventuale valore impostato tramite la pressione prolungata viene persa.

CONFIGURAZIONE 000: PROGRAMMAZIONE CUSTOM

Se i DIP switch sono in questa configurazione il modulo esegue la programmazione custom realizzata con il software YACHTICA® Cabot. La programmazione di default è quella per luci RGBW (configurazione 010-).

CONFIGURAZIONE 100: PROGRAMMAZIONE RGB


Questa programmazione è utilizzata qualora si debba pilotare un circuito LED RGB (Red-OUT1, Green-OUT2 e Blue-OUT3) oppure un circuito LED RGB ed un circuito LED bianco indipendente (White-OUT4).

# IN	NOME FUNZIONE	DESCRIZIONE
1	Dimmer con memoria RGB	Comando per la gestione proporzionale delle 3 uscite R, G e B. Impulso breve: accende e spegne le 3 uscite all'ultimo valore impostato, in 3 secondi (richiama l'ultimo colore selezionato). Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua in modo proporzionale delle uscite R, G e B (il punto di colore viene mantenuto). Rilasciando la pressione le relative uscite si fermano al valore raggiunto.
2	RGB Up	Comando per la gestione manuale del ciclo tra i 15 colori preimpostati. La pressione determina il passaggio da un colore al successivo.
3	RGB Down	Comando per la gestione manuale del ciclo tra i 15 colori preimpostati. La pressione determina il passaggio da un colore al precedente.
4	All On	Comando per impostare le uscite R, G e W al 100%.
5	White Up	Comando per la gestione manuale del ciclo dei 4 bianchi preimpostati con temperatura crescente. La pressione determina il passaggio da un bianco al successivo.
6	Scena Night	Scena Night: Imposta il valore dell'uscita 3 (Blu) al 15%, e le uscite 1,2 e 4 allo 0%.
7	Automatic Cycle	Comando per lo start/stop di un ciclo automatico di colori. Se attivato il modulo imposta in sequenza i colori con una rampa di 2 secondi. Il passaggio da un colore al successivo avviene dopo 6 secondi. Se premuto per fermarlo, l'uscita rimane all'ultimo colore raggiunto.
8	All Off	Le 4 uscite R, G, B e W si spengono.

CONFIGURAZIONE 010: PROGRAMMAZIONE RGBW

Questa programmazione è utilizzata qualora si debba pilotare un circuito LED RGBW (Red-OUT1, Green-OUT2, Blue-OUT3 e White-OUT4).

# IN	NOME FUNZIONE	DESCRIZIONE
1	Dimmer con memoria RGBW	Comandi per la gestione proporzionale delle 4 uscite R, G, B e W. Impulso breve: accende e spegne le 4 uscite all'ultimo valore impostato in 3 secondi (di fatto richiama l'ultimo colore selezionato). Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua in modo proporzionale delle 4 uscite (il punto di colore viene mantenuto). Rilasciando la pressione le relative uscite si fermano al valore raggiunto.
2	RGB Up	Comando per la gestione manuale del ciclo tra i 15 colori preimpostati. La pressione determina il passaggio da un colore al successivo (da caldi a freddi).
3	RGB Down	Comando per la gestione manuale del ciclo tra i 15 colori preimpostati. La pressione determina il passaggio da un colore al precedente (da freddi a caldi).
4	All On	Comando per impostare le uscite R, G, B e W al 100%.
5	White Up	Comando per la gestione manuale del ciclo dei 4 bianchi preimpostati con temperatura crescente. La pressione determina il passaggio da un bianco al successivo.
6	Scena Night	Scena Night: Imposta il valore dell'uscita 3 (Blu) al 15%, e le uscite 1,2 e 4 allo 0%.
7	Automatic Cycle	Comando per lo start/stop di un ciclo automatico di colori. Se attivato il modulo imposta in sequenza i colori con una rampa di 2 secondi. Il passaggio da un colore al successivo avviene dopo 6 secondi. Se premuto per fermarlo, l'uscita rimane all'ultimo colore raggiunto.
8	All Off	Le 4 uscite R, G, B e W si spengono.



CONFIGURAZIONE 001-: PROGRAMMAZIONE DOUBLE WHITE

Questa programmazione permette la gestione di 2 circuiti Double White. OUT1 ed OUT2 sono assegnati al primo circuito, OUT3 ed OUT4 al secondo.


I circuiti Double White sono composti da LED bianchi a due temperature diverse (una calda ed una fredda), il cui mix tramite il modulo RGB24-DC permette la scelta tra varie temperature di bianco.

# IN	NOME FUNZIONE	DESCRIZIONE
1 & 5	Dimmer con memoria Double-White	<p>1: comando per la gestione del primo circuito Double White (OUT1+OUT2). Impulso breve: accende e spegne le uscite agli ultimi valori impostati, in 3 secondi (di fatto richiama l'ultimo bianco selezionato). Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua in modo proporzionale (mantenendo la temperatura di bianco). Rilasciando la pressione, le uscite si fermano al valore raggiunto.</p> <p>5: comando per la gestione del primo circuito Double White (OUT3+OUT4). Impulso breve: accende e spegne le uscite agli ultimi valori impostati, in 3 secondi (di fatto richiama l'ultimo bianco selezionato). Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua in modo proporzionale (mantenendo la temperatura di bianco). Rilasciando la pressione, le uscite si fermano al valore raggiunto.</p>
2 & 6	White Up	<p>2: comando per la gestione manuale del ciclo dei bianchi preimpostati tramite OUT1 e OUT2 (circuito Double White 1). La pressione determina il passaggio da un bianco al successivo. 6: comando per la gestione manuale del ciclo dei bianchi preimpostati tramite OUT3 e OUT4 (circuito Double White 2). La pressione determina il passaggio da un bianco al successivo.</p>
3 & 7	All On	<p>3: imposta i valori di OUT1 e OUT2 al 100%. 7: imposta i valori di OUT3 e OUT4 al 100%.</p>
4 & 8	White Dw	<p>4: comando per la gestione manuale del ciclo dei bianchi preimpostati tramite OUT1 e OUT2 (circuito Double White 1). La pressione determina il passaggio da un bianco al precedente. 8: comando per la gestione manuale del ciclo dei bianchi preimpostati tramite OUT3 e OUT4 (circuito Double White 2). La pressione determina il passaggio da un bianco al precedente.</p>

CONFIGURAZIONE 111-: PROGRAMMAZIONE QUATTRO CIRCUITI BIANCHI INDIPENDENTI

Questa programmazione è utilizzata qualora si debbano pilotare 4 circuiti bianchi indipendenti.

# IN	NOME FUNZIONE	DESCRIZIONE
1-2-3-4	Dimmer con memoria	<p>Comandi per la gestione delle 4 uscite. Impulso breve: accende e spegne le rispettive uscite all'ultimo valore impostato, in 3 secondi. Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua delle relative uscite. Al raggiungimento dei valori massimo e minimo, la rampa si ferma per 2 secondi, permettendo l'individuazione immediata di questi valori). Rilasciando la pressione le relative uscite si fermano al valore raggiunto.</p>
5	Scena All On	Comando per impostare le 4 uscite al 100% in 3 secondi.
6	Scena Welcome	Comando per impostare le 4 uscite al 60% in 3 secondi.
7	Scena Night	Comando per impostare le 4 uscite al 20% in 3 secondi.
8	Scena All Off	Spegne tutte le uscite in 3 secondi.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Programmazione Cabot

Il modulo può essere programmato mediante l'utilizzo del software YACHTICA® Cabot.
Consultare il manuale di Cabot per tutte le indicazioni riguardanti la programmazione del modulo.

Per esempi di programmazione consultare visitare il sito www.yachtica.com

Per eventuali programmazioni avanzate contattare direttamente YACHTICA®.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILI SOLUZIONI
Il modulo non si accende	<p>Il modulo non riceve alimentazione in ingresso</p> <p>Cablaggio positivo e negativo invertiti</p>	<p>Verificare che l'alimentatore dedicato sia correttamente alimentato e che eroghi la tensione opportuna secondo le specifiche indicate in questo manuale.</p> <p>Verificare che il positivo ed il negativo dell'alimentazione dedicata siano inseriti nel relativo morsetto con la polarità indicata.</p>
Il modulo è acceso ma i circuiti collegati alle uscite non si accendono	<p>Il modulo non riceve alimentazione per le uscite (I fuse LED rossi lampeggiano una volta al secondo).</p> <p>Una o più uscite risultano in cortocircuito (I fuse LED rossi relativi alle uscite in cortocircuito sono accesi).</p> <p>Una o più uscite risultano in sovraccarico (I fuse LED rossi relativi alle uscite in sovraccarico lampeggiano 3 volte al secondo).</p>	<p>Verificare che l'alimentatore 12/24V_{DC} dedicato all'alimentazione della potenza sia correttamente alimentato e che eroghi la tensione opportuna.</p> <p>Verificare il cablaggio di ogni singola uscita. Potrebbe esserci un cortocircuito sull'uscita relativa al Fuse LED illuminato.</p> <p>(I fuse LED rossi relativi alle uscite in sovraccarico lampeggiano 3 volte al secondo). Verificare che il carico collegato ad ogni uscita sia inferiore ai 16A.</p>
Il modulo ha il BUS LED fisso ma all'interno della rete non ha indirizzo più basso	<p>Il modulo ha indirizzo superiore al MAX ADR del modulo con indirizzo più basso presente nella rete.</p> <p>Scheda di comunicazione BUS danneggiata</p> <p>Problema sul cavo BUS</p>	<p>Verificare il MAX ADR del modulo con indirizzo più basso all'interno della rete ed impostare di conseguenza l'indirizzo del modulo malfunzionante.</p> <p>Sostituire la scheda di comunicazione BUS (richiesto personale YACHTICA®)</p> <p>Verificare il cablaggio di tutti i rami BUS collegati allo stesso loop del modulo. Potrebbe esserci un cortocircuito od un inversione di polarità tra A e B.</p>



PROCEDURE DI RIPARAZIONE E GARANZIA

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILI SOLUZIONI
Premendo un pulsante collegato al morsetto degli ingressi non accade niente	Il modulo è in Override	Verificare che sul morsetto OVR non ci sia un cortocircuito.
	All'ingresso non è associata nessuna funzione	Verificare tramite il software Cabot se all'ingresso non funzionante è associata o meno una funzione che esegue un comando sul modulo stesso o su un altro collegato in rete.
	Problema di interruzione cavo	Verificare che sulla scheda superiore si accenda il LED verde relativo all'ingresso premuto. In caso non succeda, verificare il cablaggio.
Una o più uscite oscillano tra due valori di intensità	Problema di sovraccarico su una o più uscite (Il fuse LED lampeggiava 3 volte al secondo).	Verificare il wattaggio del carico collegato all'uscita coinvolta ed assicurarsi che rimanga sotto i valori erogabili dal modulo. Assicurarsi che il modulo stia lavorando alle temperature indicate nelle caratteristiche tecniche. In caso contrario ventilare opportunamente l'ambiente dove il modulo è installato.

Restituzione materiale in riparazione

Nessun prodotto V.Y.C. Srl può essere restituito per un credito, per scambio o per servizi, senza la previa autorizzazione di V.Y.C. Srl stessa. Per ottenere i servizi di garanzia contattare V.Y.C. Srl od un suo distributore. Richiedere un modulo RMA e compilarlo opportunamente nelle sue parti prima di spedire il modulo indietro. In caso di mancata compilazione del modulo RMA, V.Y.C. Srl si riserva il diritto di rifiutare la spedizione.

In caso di riparazione in garanzia, i costi di spedizione al cliente della merce sono a carico di V.Y.C. Srl. Nel caso in cui le riparazioni non risultino coperte da garanzia, il ritorno della merce è a carico del cliente. V.Y.C. Srl comunicherà in via preventiva gli eventuali costi di riparazione del prodotto danneggiato in caso questo non risulti coperto da garanzia.

Garanzia limitata V.Y.C. Srl.

V.Y.C. Srl garantisce che tutti i prodotti YACHTICA® siano esenti da difetti di fabbricazione e di utilizzo per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

La garanzia è estesa a tutti i prodotti acquistati direttamente da V.Y.C. Srl o da un distributore autorizzato YACHTICA®.

V.Y.C. Srl non si riterrà responsabile di onorare i termini di questa garanzia qualora il prodotto sia stato usato in maniera non conforme alle specifiche dichiarate nel manuale di funzionamento, se questo sia stato installato od usato in modo improprio, se abbia subito danni accidentali non imputabili al prodotto stesso, o se sia stato modificato. Inoltre i prodotti YACHTICA® sono muniti di apposito sigillo di garanzia che se manomesso o se rimosso determina l'invalidità della garanzia stessa.

V.Y.C. Srl può decidere di riparare o sostituire qualsiasi prodotto che presenti difetti, senza nessun costo extra da parte dell'installatore o del cliente. I prodotti riparati o sostituiti in garanzia e le parti fornite in sostituzione di quelle danneggiate sono coperte da una garanzia pari al restante tempo della garanzia originale.

Eccetto per i termini di questa garanzia, V.Y.C. Srl non ha altri tipi di garanzia né autorizza nessun'altra parte a fornire una garanzia diversa da quella in oggetto. Qualsiasi altra garanzia che può essere imposta dalla legge dello stato in cui il prodotto viene venduto è limitata dai termini di questa stessa garanzia.

I termini appena esposti per questa garanzia annullano e sostituiscono tutte le precedenti garanzie.



www.yachtica.com

V.Y.C. Srl si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche del
prodotto senza preavviso.
© 2024 by V.Y.C. Srl - Tutti i diritti riservati